



ПМ 22240041000109880362 от 14.03.2024



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,
Солтонском и Целинном районах**
659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78
Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47
E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

«04» апреля 2024 г.

№ 13/2/71

1. В соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах, и.о. главного государственного санитарного врача по г. Бийску, Бийскому, Ельцовскому, Зональному, Красногорскому, Солтонскому и Целинному районам Барышева Артема Сергеевича

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя
руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа

в период с «22» марта 2024 г. по «04» апреля 2024 г. в соответствии с пунктом 11(4)
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях
организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля»

(указывается вид федерального государственного контроля (надзора)

проведен (о) плановый профилактический визит

(указывается вид мероприятия)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15» (сокращенное наименование МБОУ «СОШ №
15»), ИНН 2204007505, место нахождения юридического лица: 659325, АЛТАЙСКИЙ
КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 108; место осуществления деятельности:
659325, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 108

(наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого
проведено мероприятие)

адресу: 659325, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 108

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения объектов
контроля, в отношении которых проведено мероприятие)

2. При проведении мероприятия выявлены нарушения обязательных требований:

В МБОУ «СОШ № 15» по адресу 659325, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 108:

1. Территория, здание образовательного учреждения, где курение табака запрещено, не обозначены знаком о запрете курения, что является нарушением п.5 ст.12 Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», согласно которому *«для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения».*

2. Отделка оконного проёма, подоконник в туалете для девочек имеет дефекты; деревянные двери в учебных кабинетах, в туалетах для мальчиков и девочек имеют многочисленные дефекты, трещины, туалетные кабины и двери в туалетах имеют дефекты в виде отхождения краски, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих средств и является нарушением п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому: *«все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств».*

3. Стены и потолок в горячем цехе, в моечной на пищеблоке имеют дефекты в виде трещин и отхождения штукатурки, стены в обеденном зале имеют дефекты в виде отхождения обоев, трещин слоя краски, стены и потолок в учебных кабинетах №2, 5 имеют дефект в виде трещин и отхождения штукатурки, стены и потолок в учебных кабинетах №№ 6, 9 имеют дефекты в виде трещин и отхождения штукатурки, что не позволяет проводить их обработку моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечаний и признаков поражений грибком».* *«стены и потолки помещений должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

4. В учебных кабинетах №№ 2, 4, 11, в спортивном зале деревянное покрытие пола имеет дефекты в виде щелей; плиточное покрытие пола в туалетах для учащихся имеет дефекты в виде сколов, что не допускает проведение качественной влажной уборки и дезинфекции и является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому – *«полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».*

5. В учебном кабинете № 4 ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из древесно-стружечных плит, что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются».*

6. В спортивном зале 3 спортивных мата, мячи, гимнастический конь, имеют дефекты покрытия в виде разрывов, что не позволяет проводить их протирание с использованием мыльно-содового раствора, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами. Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно протираются с использованием мыльно-содового раствора».*

7. Туалетные кабины в туалетах для учащихся не оснащены держателями для туалетной бумаги, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Туалетные кабины оснащаются держателями для туалетной бумаги».*

8. В учебных кабинетах №№ 2, 4, 6, 7, 10, 11 используются учебные стулья и столы с дефектами покрытия, имеются сколы и трещины, что не позволяет проводить качественно их обработку моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств».*

9. Окна учебных кабинетов №№ 2 (два окна из трех), 4, 6 не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что является нарушением п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды москитными сетками».*

10. При обеденном зале установлено 2 умывальника вместо 3-х (посадочных мест в обеденном зале 60, норматив 1 умывальник на 20 посадочных мест), что является нарушением п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому: *«при обеденном зале устанавливаются умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест».*

11. На пищеблоке стеллаж для чистой посуды имеет дефекты покрытия, в результате чего невозможно провести качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому *«в производственных помещениях ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

12. На пищеблоке имеется не исправное технологическое оборудование (посудомоечная машина), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурным режим».*

13. Согласно заключению эксперта № 33/180 от 03.04.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах» результат лабораторных испытаний питьевой воды централизованных систем холодного и горячего водоснабжения (холодная), из распределительной сети в конечной точке потребителя (кран раковины для мытья рук, пищеблок), указанный в протоколе лабораторных испытаний № 7034 от 27.03.2024 года (выдан АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265, действует бессрочно)) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава III, таблица 3.1 по органолептическим показателям (мутность: превышение в 2,2 раза: при нормативе 1,5 мг/дм³ фактический результат исследований составил 3,3 мг/дм³), что является нарушением п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде»*

14. Согласно заключению эксперта № 33/180 от 03.04.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах» результат измерений искусственной освещённости, указанный в протоколе измерений параметров световой среды № 6611 от 26.03.2024 года (выдан АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265, действует бессрочно)) в 1 из 2 точке замеров не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, пункт 144, таблица 5.54; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», глава II, пункт 2.8.1, п. 2.8.5, ниже норматива, а именно:

- точка по эскизу №1 – кабинет №2 начальных классов, учебное место: на 70,0лк (при проведении профилактического визита освещённость составила 230,0лк с учетом неопределенности измерений $\pm 21,2$ при норме не менее 300 лк), что является нарушением п. 2.8.1., п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», согласно которому - «уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

15. Не представлены данные о профилактических прививках сотрудников в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок:

у Ивановой К.А., Поповой О.А., Токаревой М.Ю., Неудахиной Е.В, Акпыжаевой А.А., Бельских Т.А., Елбаевой Н.А., - нет данных о ревакцинации против кори при требуемом проведении вакцинации против кори и ревакцинации против кори взрослым от 18 до 55 лет включительно, относящимся к группам риска, в том числе работникам образовательных организаций;

у Неудахиной Е.В, Портнова Е.А., Воеводской Л.И., Спиридоновой Н.И., Макеевой О.Е. нет данных о ревакцинация против дифтерии, столбняка, при требуемом каждые 10 лет с момента последней ревакцинации;

у Поповой О.А., Ивановой К.А., Токаревой М.Ю. - нет данных о прививках против гепатита В при требуемом проведении вакцинации против гепатита В взрослым от 18 до 55 лет включительно,

- не представлены сведения о всех прививках у Шашковой Л.Н., Козловой Н.В., Дробышевой И.Е., Щербаковой Е.Е., Шабалтаева Л.Н.

- не представлены данные о прохождении периодических медицинских осмотров Шабалтаева Л.Н.,

- не представлены данные о прохождении профессиональной подготовки и аттестации Ивановой И.Л. (дата последней аттестации 22.06.2021), Селивановой С.И. (дата последней аттестации 12.02.2022), Токаревой М.Ю. (дата последней аттестации 23.08.2021), Неудахиной Е.В. (дата последней аттестации 17.01.2022), Спиридоновой Н.И. (дата последней аттестации 12.01.2022), Макеевой О.Е. (дата последней аттестации 12.01.2022), Дробышевой И.Е. Шабалтаева Л.Н. - при требуемой 1 раз в 2 года, что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», согласно которому – «работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

юридическому лицу - муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15» ИНН 2204007505, место нахождения юридического лица: 659325, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 108; место осуществления деятельности: 659325, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 108

(указываются наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля)

устранить выявленные нарушения не позднее **«26» августа 2024 года:**

В МБОУ «СОШ № 15» по адресу 659325, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БИЙСК, УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 108:

1. Территорию, здание образовательного учреждения, где курение табака запрещено, обозначить знаком о запрете курения, в соответствии п.5 ст.12 Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

2. Отделку оконного проёма, подоконник в туалете для девочек; деревянные двери в учебных кабинетах, в туалетах для учащихся, туалетные кабины обеспечить без дефектов в соответствии п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Стены и потолок в горячем цеху, в моечной на пищеблоке, стены в обеденном зале, стены и потолок в учебных кабинетах №2, 5, 6, 9 обеспечить без дефектов в соответствии п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В учебных кабинетах №№ 2, 4, 11, в спортивном зале деревянное покрытие пола; плиточное покрытие пола в туалетах для учащихся обеспечить без дефектов в соответствии п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. В учебном кабинете № 4 ограждения отопительных приборов выполнить из материалов, безвредных для здоровья детей в соответствии п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В спортивном зале 3 спортивных мата, мячи, гимнастический конь обеспечить без дефектов покрытия в соответствии п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Туалетные кабины в туалетах для учащихся оснастить держателями для туалетной бумаги в соответствии п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. В учебных кабинетах №№ 2, 4, 6, 7, 10, 11 обеспечить использование учебных стульев и столов без дефектов покрытия в соответствии п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Окна учебных кабинетов №№ 2 (два окна из трех), 4, 6 оборудовать регулируемым солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной ниже уровня подоконника в соответствии п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. При обеденном зале установить 3 умывальника из расчета 60 посадочных мест в обеденном зале (норматив 1 умывальник на 20 посадочных мест) в соответствии п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. На пищеблоке стеллаж для чистой посуды обеспечить без дефектов покрытия в соответствии п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

12. На пищеблоке технологическое оборудование (посудомоечная машина) обеспечить в исправном состоянии в соответствии п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

13. Обеспечить качество питьевой воды по органолептическим показателям (мутность) в соответствии с требованиями гигиенических нормативов согласно п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава III, таб. 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (предоставить протокол лабораторных испытаний питьевой воды по органолептическим показателям).

14. Обеспечить параметры световой среды (искусственная освещенность) в учебном кабинете №2, учебное место в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава V, пункт 144, таблица 5.54; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», глава II, пункт 2.8.1, п. 2.8.5 не менее 300 лк.

15. Представить данные о профилактических прививках сотрудников в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок: Ивановой К.А., Поповой О.А., Токаревой М.Ю., Неудахиной Е.В., Акпьяжаевой А.А., Бельских Т.А., Елбаевой Н.А. (о вакцинации и ревакцинации против кори; Неудахиной Е.В., Портнова Е.А., Воеводской Л.И., Спиридоновой Н.И., Макеевой О.Е. (о ревакцинация против дифтерии, столбняка); Поповой О.А., Ивановой К.А., Токаревой М.Ю. (о прививках против гепатита В), сведения о всех прививках у Шашковой Л.Н., Козловой Н.В., Дробышевой И.Е., Щербаковой Е.Е., Шабалтаева Л.Н.; данные о прохождении периодических медицинских осмотров Шабалтаева Л.Н., данные о прохождении профессиональной подготовки и аттестации Ивановой И.Л., Селивановой С.И., Токаревой М.Ю., Неудахиной Е.В., Спиридоновой Н.И., Макеевой О.Е., Дробышевой И.Е., Шабалтаева Л.Н. в соответствии п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».


Информацию об исполнении настоящего предписания и устранении выявленных нарушений надлежит направить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока устранения выявленных нарушений, по адресу: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-34-11-11. E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru.

Разъясняем, что за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность, установленная ст. 19.5 КоАП РФ.

Кроме того, согласно п. 4 ч. 2 ст. 90, ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае неисполнения настоящего предписания в установленные сроки Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю вправе принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать данное предписание в досудебном порядке с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Главный специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора
по Алтайскому краю в г. Бийске,
Бийском, Ельцовском, Зональном,
Красногорском, Солтонском и
Целинном районах



Т.В.Владынцева

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « ИВ » 04.04. 2024г. Иванова И.А.
(подпись) (инициалы и фамилия)
директор школы.

Предписание направлено по адресу:

32